

## ÜZEMI EGYEZTETÉS

**Tárgy : Szentendre, Jázmin u., hrsz.: 4057 \* Ingatlan gázellátása**

**1. Meglévő, üzemelő gázvezeték (csatlakozási pont):**

Helye: Szentendre, Jázmin u. vezeték vp., hrsz.:4055ingatlan előtt  
Anyaga, átmérője, nyomása: D63 PE80G SDR11 90x8,2, 4 bar

**2. Építendő gázvezeték:**

Helye: Szentendre, Jázmin u., hrsz.: 4057  
Anyaga, átmérője, nyomása: ~35 m; D 63 PE 80 G SDR 11; 4 bar

**3. Meglévő, üzemelő vezetékre való rákötés (élőrekötési pont) módja:**

1 db. kidúcolt szorító munkagödör, 1 db. kidúcolt élőrekötési munkagödör előkészítése szükséges. Az élőrekötést lehetőleg fűtési időnyen kívül kell megvalósítani.

**4. Szükséges elzáró szerelvény az elosztó vezetékekben:**

Típusa : ~ 6 m; DN 32 típus előkerti felállítás  
Helye : \*

**5. Egyéb szükséges szerelvények az elosztó vezetékekben, leágazó vezeték kialakítása:**

Típusa :  
Helye :


**6. Nyomáspróbához szükséges adatok:**


Tervezési nyomás:	4 bar
Maximális üzemi nyomás:	4 bar
Szilárdsági nyomáspróba közege:	levegő
Szilárdsági nyomáspróba időtartama:	6 óra
Tömörsegi nyomáspróba közege:	levegő
Tömörsegi nyomáspróba időtartama:	2 óra

**7. Az élőrekötési pont kialakítására vonatkozó követelmények:**

Mellékletek: Műszaki leírás  
Helyszínrajz

Kelt: 2018.02.21.

  
**TIGÁZ-DSO Kft.**  
**Hálózatfejlesztés**  
vezetékfejlesztési munkatárs/  
Pappné Magyar Ildikó

  
**TIGÁZ-DSO Kft.**  
**Területi üzemeltetési**  
**egység Szentendre**  
üzemvezető  
Bruder Zoltán