

Az ellenőrzések, diagnosztikai vizsgálatok, karbantartások és nagykarbantartások során elvégzendő feladatok

E = Ellenőrzés

D = Diagnosztika

K = Karbantartás

NK = Nagykarbantartás

Műveletek	E	D	K	NK
1. Elzáró szerelvények				
- Nyitott - zárt állapot ellenőrzése az üzemmódnak való megfelelés szempontjából		x	x	x
- Működőképesség ellenőrzése		x	x	x
- Külső gáztömörtség ellenőrzése, helyreállítása	x	x	x	x
- Belső tisztítás, javítás a szerelhető típusoknál			x	x
- Külső- és zárasi tömörtség ellenőrzése	x	x	x	x
2. Oldható kötések				
- Tömörtség ellenőrzése		x	x	x
- Megbontott kötéseknel tömítések ellenőrzése, szükség esetén cseréje		x	x	x
3. Nyomásszabályozók				
- Belépő nyomás pillanatnyi értékének ellenőrzése	x	x	x	x
- Kilépő nyomás pillanatnyi értékének ellenőrzése	x	x	x	x
- Zárónyomás ellenőrzése		x	x	x
- Tartalékági nyomásszabályozó belépési képességének ellenőrzése		x	x	x
- Szétszerelés, állapot felmérés			x	x
- Vezérlőgáz - szűrő ellenőrzése, tisztítása, vagy cseréje			x	x
- Impulzus vezetékek átjárhatóságának ellenőrzése üzemviszonyok között		x	x	x
- Mozdó alkatrészek tisztítása, karbantartása			x	x
- Tömítések, membránok, lágy alkatrészek ellenőrzése, cseréje indokolt esetben			x	
- Vezérlő egység tisztítása, karbantartása			x	x
- Nyomásszabályozó besabályozása, működésének ellenőrzése		x	x	x
- Tömítések, membránok, lágy alkatrészek ellenőrzése, cseréje indokolt esetben			x	
- Tömítések, membránok, lágy alkatrészek, cseréje-				x
4. Biztonsági gyorszár				
- Nyitott - zárt helyzet ellenőrzése	x	x	x	x
- Alsó - felső zárasi érték (legalább háromszori ismétlődéssel) és működő képesség ellenőrzése		x	x	x
- Impulzus vezeték átjárhatóságának ellenőrzése üzemviszonyok között		x	x	x
- Tömör zárás ellenőrzése		x	x	x
- Szétszerelés nem megfelelő működés esetén, állapotfelmérés		x	x	x
- Mozdó alkatrészek tisztítása, karbantartása			x	x
- Tömítések, membránok, lágy alkatrészek ellenőrzése, cseréje indokolt esetben			x	
- Tömítések, membránok, lágy alkatrészek, cseréje				x
- Zárasi értékek besabályozása		x	x	x

Műveletek	E	D	K	NK
5. Biztonsági lefúvató szelep				
- Működés látható, hallható jeleinek ellenőrzése	x	x	x	x
- Beállítási érték ellenőrzése		x	x	x
- Működőképesség ellenőrzése		x	x	x
- Lefúvató vezeték átjárhatóságának vizsgálata üzemviszonyok között		x	x	x
- Szétszerelés, állapotfelmérés			x	x
- Mozgó alkatrészek tisztítása, karbantartása			x	x
- Tömítések, membránok, lágy alkatrészek ellenőrzése, cseréje indokolt esetben			x	
- Tömítések, membránok, lágy alkatrészek, cseréje				x
- Lefúvatási nyomás beállítása			x	x
6. Gázsűrő				
- Eltömődés állapotának ellenőrzése	x	x		
- Szűrő betét kiemelése, a szűrőházból szennyeződések eltávolítása		x	x	x
- Szűrőbetét ellenőrzése, tisztítása vagy cseréje		x	x	x
- Eltömődés jelző műszer ellenőrzése		x	x	
- Szétszerelés, állapotfelmérés		x	x	x
7. Gázmérő				
- Számláló szerkezet működésének ellenőrzése		x	x	x
- Olajsint ellenőrzése, utántöltése, kézi olajozású mérők olajozása		x	x	
- Hitelesítés érvényességének ellenőrzése		x	x	x
8. Műszerek				
- Manométerek ellenőrzése (működés, 0-ra állás, nyomáskapcsolat megléte)		x	x	x
- Regisztrálók ellenőrzése, (működés, 0-ra állás, nyomáskapcsolat megléte)		x	x	x
- Elektronikus adatgyűjtők ellenőrzése	x	x	x	x
- Távfelügyeleti berendezések ellenőrzése	x	x	x	x
- Állapotfelmérés				x
9. Fűtési rendszer				
- Működés ellenőrzése	x	x	x	x
10. Gáztechnikai rendszeren kívüli ellenőrzések				
- Épület (szekrény) csapadék elleni védettség, festés, zárhatóság (lakatok) állapotának ellenőrzése	x	x	x	x
- Villámhárító épségének ellenőrzése	x	x	x	x
- Fémszerkezetek egymással való összekötésének (EPH), és a rendszer földelésének szemrevételezéses ellenőrzése	x	x	x	x
- Kerítés, járda, út épségének ellenőrzése	x	x	x	x
- Jelző-figyelmeztető táblák meglétének ellenőrzése	x	x	x	x
- Külső tolózárok, aknák épségének ellenőrzése	x	x	x	x
- Dokumentációk meglétének ellenőrzése	x	x	x	x